



Reservipäivä 13.5.2020

Taajuusohjatun häiriöreservin käyttöönotto ylitaajuustilanteisiin

FINGRID

Uusi reservituote ylitaajuushäiriöihin

- Käyttövarmuuden varmistamiseksi myös mahdollisissa ylitaajuushäiriöissä otetaan käyttöön uusi reservituote: taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) alassäätöön
 - synkronialueen ulkopuolisten tasasähköyhteyksien määrä ja koko kasvaa
- Itsenäinen reservituote, joka on "peilikuva" nykyisestä FCR-D ylössäätötuotteesta
 - samat tekniset vaatimukset
 - hankinta ainakin tuntimarkkinalla, mahdollisesti myös vuosimarkkinasopimuksilla
- Reservin määrä mitoitetaan yhteisesti pohjoismaiselle synkronialueelle ja jaetaan kantaverkkoyhtiöiden kesken
- Käyttöönotto Pohjoismaissa 2021 loppuun mennessä



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

FINGRID