

VKP / Arto Pahkin

30.12.2024

## **20241225 Estlink 2 häiriö EV raportti keskiviikkona 25.12.2024**

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys EstLink 2 irtosi verkosta puolenpäivän jälkeen joulupäivänä 25.12. klo 12.26. Yhteyden tehonsiirto oli irtoamishetkellä 650 MW Suomesta Viroon. Vian yhteydessä Suomen sähköjärjestelmä toimi normaalisti.

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering käynnistivät vikaantumisen selvitystyöt välittömästi yhdessä viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa.

Vika saatiin torstaina 26.12.2024 varmistettua merikaapeliin ja vikapaikka mitattiin olevan Suomen puolelle. Viankorjausvastuu määräytyy tämän perusteella Fingridille. Korjausaikataulu tarkentuu tammikuun alun aikana (2025), mutta tämän hetken arvio edellisen vuonna 2024 suoritettun kaapelikorjauksen pohjalta on se, että kaapeli on jälleen käytössä 1.8.2024 ([Nord Pool - UMM Platform](#)).

Suomen sähkönjärjestelmän toimintaan rajakapasiteetin epäkäytettävyydellä ei ole ja sähkön riittävyys on tällä hetkellä hyvä. Lähipäivien osalta tilanne vaikuttaa hyvältä sähkön riittävyyden kannalta lauhan sään jatkuessa toistaiseksi sekä kotimaisen tuotannon ja muiden rajasiirtoyhteyksien käytettävyyden ollessa hyvä. Arvioimme vikaantumisen vaikutusta tehotilanteeseen ja sähkön riittävyyteen yksityiskohtaisemmin lähipäivien aikana.